

# Diagnostic de performance énergétique – tertiaire (6.3)

N° : 2420038/2 Valable jusqu'au : 16/02/2022 Type de bâtiment : Tertiaire Type d'activités: Clinique Année de construction : < 1975 (1994 et 2010° Surface utile : 7882 m² Adresse : 23 Rue des Frères Capucins 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE	Date de visite: 02/02/2012 Date d'établissement: 17/02/2012 Diagnosticteur : Jérôme DELACOUR BUREAU VERITAS - CERGY PONTOISE CEDEX Tél. : 01 30 31 93 40 Email : <i>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX. Le N° du certificat est 1748779 délivré le 21/09/2007 et expirant le 21/09/2012.</i>
Propriétaire : Nom : CLINIQUE DU PARC Adresse : 23 Rue des Frères Capucins 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE Email :	Gestionnaire ou syndic (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

## Consommations annuelles par énergie

obtenues au moyen des factures d'énergie des années 2010, 2011, prix des énergies indexés au 15/08/2010

	Moyenne annuelle des relevés ou factures	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie (TTC)
	par énergie dans l'unité d'origine (s'il est disponible)	par énergie en kWh <sub>EF</sub>	en kWh <sub>EP</sub>	
<b>CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE tous usages</b>	Gaz : 1461 MWh pcs Elec. : 624993 kWh	Gaz : 1316426 kWh <sub>EF</sub> Elec. : 624993 kWh <sub>EF</sub> Total : 1941419 kWh <sub>EF</sub>	2928908 kWh <sub>EP</sub>	135897 €

### Consommations énergétiques (en énergie primaire)

Pour les consommations totales d'énergies


### Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour les consommations totales d'énergies


Consommation réelle : **371,6 kWh<sub>EP</sub>/m².an**

Estimation des émissions : **45,7 kg<sub>éqCO2</sub>/m².an**


Bâtiment économe



Bâtiment



Faible émission de GES



Bâtiment



Bâtiment énergivore

Forte émission de GES